



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002535.09.16

Дата 08. 09. 2016 г.

На основании заявления № 02792

от 29.08.2016

Организация-изготовитель: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции: Изделия теплоизоляционные на основе стеклянного волокна "ИЗОВЕР", марок: ОЛ-П; ОЛ-Пе; ОЛ-ТОП; ОЛ-ТОП-П; ОЛ-Е; ОЛ-Е-М; ОЛ-Е-АЛ; Плавающий Пол; Штукатурный Фасад; Фасад Лайт

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5763-003-56846022-2016 "Изделия теплоизоляционные из стеклянного волокна "ИЗОВЕР""

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, акт отбора, протокол, ТУ 5763-003-56846022-2016, этикетка, доверенность, учредительные документы, договор

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция изготовлена из стеклянного волокна с гидрофобизирующими добавками или без них.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43) №515/515-ВГ-16-02 от 16.02.2016 г.

№ 066706

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	1 балл	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	5,2	15,0
Аммиак, мг/м ³ , не более	менее 0,001*	0,04
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	менее 0,01*	0,50
Формальдегид, мг/м ³ , не более	менее 0,001*	0,01
Фенол, мг/м ³ , не более	менее 0,001*	0,003
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг):	96,6	до 370
Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.		
Ограничений при использовании не требуется. * - ниже порога чувствительности прибора		

Область применения: **В качестве тепло- и звукоизоляции строительных конструкций и систем, применяемых при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, в т.ч. для наружных и внутренних работ, всех типов зданий и сооружений (А-В)**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При установке применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), глаз (очки закрытые). Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч. При установке поверхность изделия должна быть закрыта другими элементами строительных конструкций или системы (с воздушным зазором или без него), исключающих контакт изделия с воздухом внутри помещения**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Изделия теплоизоляционные на основе стеклянного волокна "ИЗОВЕР", марок: ОЛ-П; ОЛ-Пе; ОЛ-ТОП; ОЛ-ТОП-П; ОЛ-Е; ОЛ-Е-М; ОЛ-Е-АЛ; Плавающий Пол; Штукатурный Фасад; Фасад Лайт**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.12.П.000411.02.16 от 19.02.2016 г.

Главный врач

(заместитель главного врача)
Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О. Глиненко В.М.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.